

平成29年度 佐久市子ども未来館プラネタリウム機器等更新工事に係る
設計・施工公募型プロポーザル企画提案に係る質問回答書

「平成29年6月30日 回答」

| 質問 No | 質問事項 | 回答事項 |
|----------|---|---|
| 1 | <p>プロポーザル実施要領 P4「13審査(1)一次審査(書類審査) イ「(3)評価基準に基づき、提出された書類に対し参加者名 を伏せて審査行う」とありますが、提案書の中では社名及び社 名を想起するような機種名は記載しないほうがよろしいでし ょうか？</p> | <p>お見込みのとおりです。 ロゴ・キャラクター等についても同様とします。</p> |
| 2 | <p>プロポーザル実施要領 P5「13審査」(2)二次審査(説明) エ 出席者「1社につき4名までとし、本業務の責任者となる者 は必ず出席すること。」とありますが、本業務責任者の役職に ついてご要望はございますでしょうか？それとも、プロジェク トの担当者が責任者にあたる場合、担当者が参加することで問 題ないでしょうか？</p> | <p>本業務の責任者の役職については問いません。 担当者が責任者である場合は、担当者は出席する必要があります。</p> |
| 3 | <p>別紙1 プラネタリウム機器等更新工事に係る仕様書 P2 (4)音響装置 ウ「解説用マイクロフォンとして有線(ダイナミックマイク フォン)2本と無線(ヘッドセット型/ハンド型)各1本を用意 すること。(既存の設備も配慮すること)」とありますが、例え ば既存のマイクで使用したい物があるのでしょうか？その場 合、提案内容に配慮させて頂きたく、どのようなマイクなのか ご教授頂けますと幸いです。</p> | <p>基本は一式新設設置と考えております。</p> |
| 4 | <p>別紙1 プラネタリウム機器等更新工事に係る仕様書 P3 (7)二次側電気工事 ア「分電盤は、新システム用に改修が必要な場合はあらかじめ 余裕を持った仕様を検討し明示すること」とありますが、分 電盤工事自体はプラネタリウム工事の範囲で行う作業になるの でしょうか？それとも仕様を検討するだけでよろしいでし ょうか？</p> | <p>本工事の範囲とします。</p> |
| 5 | <p>別紙1 プラネタリウム機器等更新工事に係る仕様書 P3 (7)二次側電気工事 ウ「足元誘導灯、避難口誘導灯などは既設の通り投映中は消 灯できるよう配線し、必要に応じ、消防等関係機関の確認を行 うこと」とありますが、足元誘導灯及び避難口誘導灯はプラネ タリウム工事の範囲で行う作業になるのでしょうか？</p> | <p>本工事の範囲とします。</p> |