



事後審査型一般競争入札 回答書

令和元年 7月 23日

入札参加申請業者 各位

佐久市長 柳田 清二
(発注課：社会教育部スポーツ課)



下記工事名の質疑事項について回答します。

記

- 1. 工 事 名 令和元年度 佐久市総合体育冷暖房設備設置等改修（機械）工事
- 2. 工 事 場 所 佐久市中込 2939 佐久市総合体育館

| 質 疑 事 項 | 回 答 事 項 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 設計図M-3、M-4、M-8、M-9には機械室A、Bの撤去改修図がありますが、工事内訳書には機械室の撤去・改修項目はありません。参考数量書にも機械室A・Bの撤去・改修内訳もありません。機械室の撤去・改修は別途と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 | 1. 設計図M-3、M-4、M-8、M-9の機械室A・Bの撤去・改修は別途工事となります。 なお、共通事項として、図面名称に（参考図）の記載があるものについては、本工事の対象に含みません。 |
| 2. 設計図M-3～M-6までの撤去工事についてですが、既存撤去品にはアスベスト含有物は含まれているのでしょうか。含まれている場合の撤去方法はどのように行うのでしょうか。御指示下さい。 | 2. 設計図M-5、M-6の既存コンベクター撤去工事については、撤去品にアスベスト含有物は含まれていません。 M-3、M-4については別途工事となります。 なお、共通事項として、図面名称に（参考図）の記載があるものについては、本工事の対象に含みません。 |
| 3. 以下余白 | 3. 以下余白 |