

令和2年度地下水水質検査業務 水質検査結果一覧表

No	地区名	メッシュ No	一般細菌	大腸菌	塩化物イオン	有機物	pH値	臭気	味	色度	濁度	カルシウム及びその化合物	水銀及びその化合物	鉛及びその化合物	六価クロム化合物	鉄及びその化合物	マンガン及びその化合物	シアニドイオン及び塩化シアニ	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	カルシウム・マグネシウム等	デトラククロエチレン	トリクロエチレン	シマジン	チオベンカルブ	1.1.1-トリクロロエタ	電気伝導度
		基準値	100	不検出	200	3	5.8～8.6	異常でない事	異常でない事	5	2	0.003	0.0005	0.01	0.05	0.3	0.05	0.01	10	300	0.01	0.01	—	—	—	—
		単位	個/㎖	—	mg/ℓ	mg/ℓ	—	—	—	度	度	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
1	印内	2	6	陰性	30	0.6	6.8	異常なし	異常なし	8.8	0.8	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.43	<0.005	<0.001	0.75	48	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	20
2	長土呂	4	1500	陰性	7.2	0.4	6.8	異常なし	異常なし	0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.01	<0.005	<0.001	6.9	54	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	17
3	桑山	6	220	陰性	8.7	1.2	7.4	異常なし	異常なし	5.6	2.6	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.20	0.52	<0.001	0.72	170	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	36
4	横根	8	0	陰性	17	0.6	6.9	異常なし	異常なし	0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.02	<0.005	<0.001	3.0	120	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	31
5	下原	10	280	陰性	19	3.7	6.8	土臭	異常なし	63	7.6	<0.0003	<0.00005	0.002	<0.005	1.8	0.016	<0.001	5.7	94	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	29
6	常田	12	140	陰性	8.1	1.7	6.8	異常なし	異常なし	2.4	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.01	<0.005	<0.001	9.6	89	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	24
7	相生町	14	4	陰性	1.4	0.8	7.5	異常なし	異常なし	2.1	0.2	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.04	<0.005	<0.001	1.5	19	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6.8
8	下平尾	16	340	陰性	4.8	0.6	7.1	異常なし	異常なし	1.0	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	<0.01	<0.005	<0.001	6.8	38	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	16
9	上町	18	23	陰性	85	0.4	6.9	異常なし	異常なし	1.5	0.2	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.03	<0.005	<0.001	3.2	160	0.0015	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	40
10	中原	20	360	陰性	46	0.5	6.9	異常なし	異常なし	2.3	0.6	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.14	0.020	<0.001	0.55	180	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	45
11	塩名田	22	0	陰性	21	0.7	6.9	異常なし	異常なし	1.1	0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.04	0.046	<0.001	1.1	130	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	35
12	根々井塚原	24	170	陰性	12	3.3	6.8	異常なし	異常なし	7.2	0.4	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.10	0.038	<0.001	0.19	120	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	34
13	相生町	26	37	陰性	32	1.3	7.2	異常なし	異常なし	7.7	4.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.35	<0.005	<0.001	2.4	150	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	40
14	稻荷町	28	1200	陰性	2.9	1.8	6.9	異常なし	異常なし	2.2	0.3	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.01	<0.005	<0.001	3.5	57	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	16
15	安原	30	260	陰性	16	0.9	6.9	異常なし	異常なし	1.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	<0.01	<0.005	<0.001	3.6	92	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	26
16	高呂	32	5	陰性	5.2	0.5	6.8	異常なし	異常なし	1.3	0.2	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.02	<0.005	<0.001	3.9	43	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	13
17	入布施	34	140	陽性	1.9	3.2	7.0	土臭	異常なし	50	3.9	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	1.4	0.022	<0.001	0.89	61	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	17
18	上原	36	58	陽性	12	0.4	7.6	異常なし	異常なし	0.8	0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	<0.01	<0.005	<0.001	1.6	130	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	29
19	大和田	38	35	陰性	14	1.0	6.8	異常なし	異常なし	5.5	0.3	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.10	<0.005	<0.001	8.0	75	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	28
20	猿久保東	40	300	陰性	1.9	0.2	7.1	異常なし	異常なし	0.6	0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	<0.01	<0.005	<0.001	0.79	29	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	11
21	新子田	42	480	陰性	23	1.0	6.9	異常なし	異常なし	1.5	0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.01	<0.005	<0.001	6.8	98	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	31
22	西地	44	18	陰性	5.5	1.1	6.6	異常なし	異常なし	31	2.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.74	0.015	<0.001	4.7	43	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	15
23	下之宮	46	34	陽性	4.5	0.5	7.0	異常なし	異常なし	1.3	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	<0.01	<0.005	<0.001	2.9	59	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	16
24	入布施	48	56	陰性	44	0.3	7.3	異常なし	異常なし	0.5	0.2	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.02	<0.005	<0.001	3.8	150	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	36
25	南岩尾	50	2	陰性	15	0.5	6.7	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.01	<0.005	<0.001	3.0	94	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	26
26	三河田	52	230	陰性	7.9	0.8	7.0	異常なし	異常なし	0.6	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	<0.01	<0.005	<0.001	5.6	79	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	22
27	中央区北町	54	18	陰性	24	0.6	7.0	異常なし	異常なし	<0.5	0.7	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	<0.01	<0.005	<0.001	6.5	110	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	28
28	五十貫	56	1100	陰性	12	0.7	7.5	異常なし	異常なし	12	7.4	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.82	0.012	<0.001	0.10	150	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	31
29	志賀下宿	58	0	陰性	6.5	0.9	7.0	異常なし	異常なし	3.8	0.3	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.06	<0.005	<0.001	4.5	63	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	18
30	下之宮	60	11	陰性	2.0	<0.2	7.7	異常なし	異常なし	<0.5	0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	<0.01	<0.005	<0.001	0.56	29	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7.2
31	糠尾	62	1700	陽性	18	2.5	7.6	土臭	異常なし	48	12	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.75	0.027	<0.001	0.75	100	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	26
32	下桜井	64	0	陰性	8.2	<0.2	6.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.04	<0.005	<0.001	2.1	84	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	21
33	三石	66	11	陰性	8.0	<0.2	6.8	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	<0.01	<0.005	<0.001	2.6	64	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	18
34	町中	68	0	陰性	11	1.4	7.2	異常なし	異常なし	4.7	0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.11	1.8	<0.001	<0.1	49	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	21
35	抜井	70	820	陰性	4.1	1.7	6.9	青草臭	異常なし	85	10	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	2.0	0.12	<0.001	0.70	26	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	11
36	沓沢	72	130	陰性	2.0	<0.2	7.4	異常なし	異常なし	3.1	0.3	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.06	<0.005	<0.001	<0.1	31	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7.8
37	下平	74	4	陰性	50	0.9	6.9	異常なし	異常なし	0.9	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	<0.01	<0.005	<0.001	9.6	180	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	58
38	上桜井	76	7	陰性	7.2	0.2	6.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	<0.01	<0.005	<0.001	2.6	69	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	18

令和2年度地下水水質検査業務 水質検査結果一覧表

No	地区名	メッシュ No	一般細菌	大腸菌	塩化物イオン	有機物	pH値	臭気	味	色度	濁度	カドミウム及びその化合物	水銀及びその化合物	鉛及びその化合物	六価クロム化合物	鉄及びその化合物	マンガン及びその化合物	シアニ化物イオン及び塩化シアン	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	カルシウム・マグネシウム等	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン	シマジン	チオベンカルブ [※]	1.1.1-トリクロロエタン	電気伝導度
		基準値	100	不検出	200	3	5.8～8.6	異常でない事	異常でない事	5	2	0.003	0.0005	0.01	0.05	0.3	0.05	0.01	10	300	0.01	0.01	—	—	—	—
		単位	個/㎖	—	mg/ℓ	mg/ℓ	—	—	—	度	度	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/㎖
39	佐太夫町	78	0	陰性	8.5	<0.2	6.8	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	<0.01	<0.005	<0.001	2.4	60	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	17
40	平賀上宿	80	3	陰性	7.0	0.5	6.7	異常なし	異常なし	3.4	0.3	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.08	<0.005	<0.001	3.2	62	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	18
41	竹之城	82	860	陽性	3.5	1.1	6.3	土臭	異常なし	3.9	2.5	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.44	0.011	<0.001	7.1	56	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	15
42	前山北中	84	4	陰性	1.8	<0.2	8.0	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	<0.01	<0.005	<0.001	0.19	20	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7.0
43	原上	86	3	陰性	5.7	<0.2	6.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	<0.01	<0.005	<0.001	2.2	64	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	17
44	太田部	88	330	陽性	6.2	1.3	7.6	異常なし	異常なし	20	1.6	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.44	<0.005	<0.001	2.7	68	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	18
45	大月	90	16	陽性	2.0	<0.2	6.9	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	<0.01	<0.005	<0.001	1.6	36	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	9.1
46	東立科	92	5	陰性	1.7	0.4	6.3	土臭	苦味	230	51	<0.0003	<0.00005	0.002	<0.005	23	0.40	<0.001	<0.1	16	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5.2
47	本新町	94	20	陰性	9.0	<0.2	6.6	異常なし	異常なし	1.4	0.2	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.09	<0.005	<0.001	2.5	69	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	19
48	西長者原	96	530	陰性	8.5	0.3	5.9	異常なし	異常なし	<0.5	0.8	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.03	<0.005	<0.001	15	75	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	19
49	大木	98	14	陰性	13	0.3	6.6	異常なし	異常なし	0.8	0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.05	0.007	<0.001	2.8	39	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	11
50	伊勢	100	0	陰性	7.8	0.4	6.7	異常なし	異常なし	2.5	0.6	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.16	<0.005	<0.001	2.7	93	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	25
51	清川	102	1300	陰性	2.8	1.8	7.5	異常なし	異常なし	65	6.6	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	1.4	0.028	<0.001	2.2	32	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
52	稲荷区	104	1	陰性	8.4	0.2	6.7	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	<0.01	<0.005	<0.001	5.2	77	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	22
53	川原宿	106	160	陰性	5.2	0.4	6.7	異常なし	異常なし	2.8	0.5	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.06	<0.005	<0.001	2.9	40	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	13
54	丸山区	108	0	陰性	4.9	<0.2	8.0	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	<0.01	<0.005	<0.001	0.73	62	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	16
55	滝	110	600	陰性	6.6	1.1	7.4	異常なし	異常なし	14	1.2	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.32	<0.005	<0.001	2.6	84	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	21
56	三条	112	4	陰性	5.6	0.3	7.2	異常なし	異常なし	0.6	0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.03	0.006	<0.001	2.9	71	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	18
57	上小田切西	114	250	陰性	9.6	0.5	7.1	異常なし	異常なし	0.9	0.3	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	<0.01	<0.005	<0.001	6.0	50	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	21
58	中小田切	116	900	陰性	1.9	2.3	7.5	異常なし	異常なし	65	5.9	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	1.7	0.013	<0.001	1.3	53	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	15
59	入澤	118	1400	陰性	3.5	0.5	6.7	異常なし	異常なし	2.0	0.3	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.03	<0.005	<0.001	1.7	46	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	13
60	十日町	120	7	陰性	4.3	0.2	6.9	異常なし	異常なし	1.3	0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.02	<0.005	<0.001	1.4	48	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	13