令和7年度地下水水質検査業務　水質検査結果一覧表

No	地区名	メッシュNo	一般細菌	大腸菌	塩化物イオン	有機物	pH値	臭気	味	色度	濁度	カドミウム及びその化合物	水銀及びその化合物	鉛及びその化合物	六価クロム化合物	鉄及びその化合物	マンガン及びその化合物	シアン化物イオン及び塩化シアン	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	カルシウム・マグネシウム等	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン	シマジン	チオベンカルブ	1.1.1-トリクロロエタン	電気伝導度
	基準値		100	不検出	200	3	5.8～8.6	異常でない事	異常でない事	5	2	0.003	0.0005	0.01	0.02	0.3	0.05	0.01	10	300	0.01	0.01	—	—	—	—
	単位		個/mℓ	—	mg/ℓ	mg/ℓ	—	—	—	度	度	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
1	横根	1	7	陽性	39	0.9	6.8	異常なし	異常なし	1.5	0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.03	<0.005	<0.001	2.9	110	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	34
2	御牧原	3	1100	陽性	4.5	5.8	6.8	異常なし	異常なし	190	16	<0.0003	<0.00005	0.003	<0.002	2.6	0.031	<0.001	1.9	35	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	11
3	八幡	5	380	陰性	35	0.7	6.8	異常なし	異常なし	1.6	0.4	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.18	0.35	<0.001	<0.1	220	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	51
4	荒宿	7	1	陰性	3.3	0.5	7.0	異常なし	異常なし	20	1.2	<0.0003	<0.00005	0.011	<0.002	1.1	0.47	<0.001	0.26	49	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	13
5	八幡	9	13	陰性	80	1.0	7.4	異常なし	異常なし	2.6	0.8	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.09	0.24	<0.001	<0.1	260	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	69
6	御馬寄	11	73	陰性	7.1	1.8	6.8	異常なし	異常なし	14	0.8	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.24	<0.005	<0.001	2.5	93	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	21
7	赤岩	13	1	陰性	17	0.9	7.0	異常なし	異常なし	1.2	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.01	<0.005	<0.001	2.1	140	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	36
8	住吉町	15	5	陰性	7.7	0.7	7.0	異常なし	異常なし	0.7	<0.1	<0.0003	<0.00005	0.001	<0.002	<0.01	<0.005	<0.001	5.1	120	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	29
9	東町	17	0	陰性	18	<0.2	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.01	<0.005	<0.001	4.0	70	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0010	22
10	八幡	19	100	陰性	4.1	0.5	7.4	異常なし	異常なし	6.0	0.6	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.11	<0.005	<0.001	1.3	46	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
11	下原	21	8	陰性	130	0.9	7.4	異常なし	異常なし	0.8	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.01	<0.005	<0.001	36	420	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	100
12	下塚原	23	430	陽性	5.8	2.4	6.9	異常なし	異常なし	17	1.2	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.31	0.006	<0.001	14	69	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	23
13	平塚	25	31	陽性	19	2.2	6.9	異常なし	異常なし	4.7	0.2	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.01	<0.005	<0.001	0.91	130	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	36
14	上の城	27	24	陰性	29	0.6	7.0	異常なし	異常なし	1.6	0.4	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.25	<0.005	<0.001	3.1	87	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	33
15	安原	29	0	陰性	5.5	1.2	7.2	異常なし	異常なし	1.3	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.01	<0.005	<0.001	5.1	64	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	19
16	東地	31	160	陽性	38	1.2	7.2	異常なし	異常なし	6.9	1.2	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.15	<0.005	<0.001	0.98	100	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	28
17	高呂	33	130	陽性	4.2	0.3	7.4	異常なし	異常なし	2.9	0.7	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.06	<0.005	<0.001	1.3	41	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	10
18	矢嶋	35	9	陰性	22	0.6	7.2	異常なし	異常なし	1.9	1.7	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.08	<0.005	<0.001	<0.1	210	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	49
19	落合	37	5	陰性	26	1.1	6.8	異常なし	異常なし	52	13	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	6.1	1.6	<0.001	<0.1	250	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	58
20	根々井	39	26	陰性	54	1.2	6.9	異常なし	異常なし	1.8	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.01	0.041	<0.001	6.5	150	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	48
21	新子田	41	210	陰性	7.0	2.5	7.0	異常なし	異常なし	1.9	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.01	<0.005	<0.001	2.1	29	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	22
22	新子田	43	41	陰性	13	0.9	6.7	異常なし	異常なし	5.5	0.2	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.10	<0.005	<0.001	10	97	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	27
23	協西	45	8	陰性	10	0.3	6.6	異常なし	異常なし	1.6	0.2	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.05	0.049	<0.001	1.0	47	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
24	入布施	47	90	陽性	2.2	1.3	6.8	異常なし	異常なし	40	2.4	<0.0003	<0.00005	0.008	<0.002	0.80	0.016	<0.001	2.0	55	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	15
25	平井	49	0	陰性	1.9	<0.2	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.01	<0.005	<0.001	0.18	36	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	9.2
26	今井	51	96	陽性	37	1.0	6.9	異常なし	異常なし	1.6	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.01	<0.005	<0.001	1.5	110	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	37
27	中央区南町	53	0	陰性	15	0.4	6.8	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.02	0.021	<0.001	3.5	120	<0.0002	0.0011	<0.0002	<0.0002	<0.0002	33
28	瀬戸中	55	0	陰性	16	0.6	6.6	異常なし	異常なし	13	4.8	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.92	0.010	<0.001	0.94	100	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	28
29	志賀下宿	57	4	陰性	4.9	0.5	7.0	異常なし	異常なし	0.7	0.2	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.03	<0.005	<0.001	0.69	66	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	15
30	志賀上宿	59	270	陰性	38	0.9	7.1	異常なし	異常なし	5.8	1.5	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.20	0.005	<0.001	4.3	75	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	29
31	式部	61	270	陽性	4.6	1.7	6.6	異常なし	異常なし	68	8.9	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	1.3	0.021	<0.001	0.29	47	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
32	下平	63	0	陰性	6.4	<0.2	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.01	<0.005	<0.001	2.7	60	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	17
33	上桜井	65	0	陰性	7.0	0.3	6.7	異常なし	異常なし	2.5	0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.10	0.094	<0.001	0.78	63	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	17
34	西耕地	67	380	陰性	11	1.4	7.2	異常なし	異常なし	16	1.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.29	0.005	<0.001	3.6	81	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	24
35	駒込	69	20	陰性	24	0.6	7.4	異常なし	異常なし	1.0	0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.01	<0.005	<0.001	24	130	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
36	抜井	71	1	陽性	7.1	0.4	7.1	異常なし	異常なし	14	0.8	<0.0003	<0.00005	0.001	<0.002	0.30	0.005	<0.001	1.5	44	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	15
37	日向	73	1	陰性	1.5	<0.2	7.7	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.01	<0.005	<0.001	0.21	28	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7.6
38	小宮山	75	89	陰性	38	0.7	7.0	異常なし	異常なし	22	11	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	2.4	0.16	<0.001	<0.1	120	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	32

No	地区名	メッシュNo	一般細菌	大腸菌	塩化物イオン	有機物	pH値	臭気	味	色度	濁度	カドミウム及びその化合物	水銀及びその化合物	鉛及びその化合物	六価クロム化合物	鉄及びその化合物	マンガン及びその化合物	シアン化物イオン及び塩化シアン	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	カルシウム・マグネシウム等	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン	シマジン	チオベンカルブ	1.1.1-トリクロロエタン	電気伝導度
		基準値	100	不検出	200	3	5.8～8.6	異常でない事	異常でない事	5	2	0.003	0.0005	0.01	0.02	0.3	0.05	0.01	10	300	0.01	0.01	—	—	—	—
		単位	個/mℓ	—	mg/ℓ	mg/ℓ	—	—	—	度	度	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
39	跡部	77	15	陰性	8.4	<0.2	6.7	異常なし	異常なし	1.1	0.5	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.08	<0.005	<0.001	2.1	68	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	18
40	荒家	79	1200	陰性	5.3	1.3	7.2	異常なし	異常なし	3.4	0.7	<0.0003	<0.00005	0.003	<0.002	0.09	0.098	<0.001	3.5	75	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	21
41	肱水	81	9	陰性	13	1.2	7.2	異常なし	異常なし	20	1.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.34	0.009	<0.001	4.2	42	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	22
42	向反	83	5	陰性	4.7	<0.2	6.9	異常なし	異常なし	1.4	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.03	<0.005	<0.001	1.9	23	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	11
43	前山北中	85	0	陰性	5.3	0.4	6.5	異常なし	異常なし	0.6	<0.1	<0.0003	<0.00005	0.002	<0.002	0.01	<0.005	<0.001	2.2	82	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	20
44	原西南	87	0	陰性	5.3	<0.2	6.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.03	<0.005	<0.001	2.0	64	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	16
45	常和北	89	20	陽性	5.6	0.7	6.9	異常なし	異常なし	8.5	1.0	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.18	<0.005	<0.001	10	93	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	24
46	新町	91	29	陰性	6.0	0.6	6.9	異常なし	異常なし	2.2	0.7	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.04	<0.005	<0.001	0.41	39	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
47	地家	93	0	陰性	1.8	<0.2	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.01	<0.005	<0.001	0.41	26	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7.1
48	高柳	95	6	陰性	5.4	<0.2	6.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.01	<0.005	<0.001	2.6	64	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	16
49	西長者原	97	51	陰性	3.1	<0.2	6.6	異常なし	異常なし	0.7	0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.01	<0.005	<0.001	3.7	32	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	8.0
50	大沢下町	99	0	陰性	5.5	<0.2	6.7	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.01	<0.005	<0.001	0.92	55	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	15
51	原	101	34	陰性	6.6	0.3	6.6	異常なし	異常なし	3.9	0.8	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.13	0.006	<0.001	2.5	53	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	15
52	大沢新田	103	57	陽性	3.0	0.6	7.0	異常なし	異常なし	23	1.7	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.26	0.007	<0.001	3.2	33	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	11
53	下越	105	0	陰性	8.4	<0.2	7.1	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.01	<0.005	<0.001	2.4	86	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	22
54	宮代	107	24	陰性	3.4	0.2	6.8	異常なし	異常なし	1.6	0.2	<0.0003	<0.00005	0.001	<0.002	0.08	<0.005	<0.001	0.94	42	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	11
55	湯原新田	109	1200	陽性	3.4	1.1	6.9	異常なし	異常なし	40	2.6	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.36	0.008	<0.001	2.0	37	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	11
56	滝	111	340	陰性	2.4	7.3	7.0	異常なし	異常なし	200	12	<0.0003	<0.00005	0.002	<0.002	1.9	0.028	<0.001	<0.1	32	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	9.4
57	丸山	113	8	陽性	2.3	0.4	7.1	異常なし	異常なし	2.9	0.3	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.08	<0.005	<0.001	0.97	31	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	8.9
58	上小田切	115	280	陰性	9.7	1.1	7.0	異常なし	異常なし	3.5	0.2	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.06	<0.005	<0.001	5.8	97	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	35
59	北川	117	410	陽性	5.0	2.9	6.6	異常なし	異常なし	120	8.5	<0.0003	<0.00005	0.002	<0.002	1.7	0.062	<0.001	2.7	90	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	22
60	入沢	119	0	陰性	3.7	<0.2	7.1	異常なし	異常なし	<0.5	0.4	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.15	<0.005	<0.001	2.0	52	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	14