

様式第7号添付書類（参考様式）

○添付書類1

事業計画策定ガイドラインに規定されている、下記項目の履行状況について

	項 目	該当の適否	備 考
1	保守点検及び維持管理に係る計画の策定を行っているか。また、電気事業法により保安規程の届出義務がある場合、この保安規程を踏まえた保守点検及び維持管理計画を策定しているか。	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否	
2	保守点検及び維持管理を実施する体制を構築しているか。 50kW以上の太陽光発電設備については、電気主任技術者を含めた体制を構築しているか。	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否	電気主任技術者 佐久 一太郎
3	事故発生、運転停止、発電電力量の低下等の事体が発生した際の対応、会計者との連携が円滑に実施できる体制が構築されているか。	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否	
4	出力50kW以上のものについては、電気事業法に基づき届け出た保安規程を遵守しているか。	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否	

○添付書類2

要綱第14条第1項に規定する事項についての履行状況について

	項目	該当の適否	確認した内容を記載
1	発電設備の安全性、防災、環境保全及び景観保全等に関する対策が計画どおり適切に実施されているかの確認を行っているか。	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否	<ul style="list-style-type: none">・年〇回の現地確認を実施。・発電設備及びその周辺の土地状況について確認。・排水処理施設、調整池について確認。

○添付書類3

要綱第14条第2項に規定する事項について講じた措置等について

	項目	該当の有無	備考
1	発電事業の防災、環境保全及び景観保全等に関して計画策定段階では予期しなかった問題が生じたか。 (生じた場合は、直ちに適切な措置を講じるとともに、速やかに市長、地域住民及び当該行政区の区長に対して説明を実施)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	※有の場合は講じた措置等についてまとめた経過書を提出(日時、内容、措置内容等を詳細に記載すること)

○添付書類4

要綱第14条第3項に規定する事項についての履行状況について

	項目	該当の適否	備考
1	事業地からの建設残材の飛散、雑草等の繁茂等について、地域住民への影響がないよう管理を行っているか。	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否	※日報、経過書等の写し