




事後審査型一般競争入札 回答書

平成31年4月1日

入札参加申請業者 各位

佐久市長 柳田 清二
(発注課：社会教育部 スポーツ課 (体育課))



下記工事名の質疑事項について回答します。

記

1. 工 事 名 平成30年度 創錬の森多目的広場整備工事
2. 工 事 場 所 佐久市猿久保 創錬の森

質 疑 事 項	回 答 事 項
1. *施工内訳書20号表 使用材料について 使用材料再生クラッシュラン40mm以下で宜しいでしょうか。	1. *金抜設計書 施工内訳書 第0-0020号表によります。 (お見込みのとおりです。)
2. 施工内訳書23号表 歩掛計上について 歩掛は添え木なしで宜しいでしょうか。 材料計上 切丸太長0.6m、末口6cmは計上して宜しいでしょうか。	2. *金抜設計書 施工内訳書 第0-0023号表によります。 添え木は、お見込みのとおりです。 切丸太は、施工内訳書 第0-0023号表のとおりです。 【参考】 切丸太長0.6m 末口6cmは、二脚鳥居支柱の横棒 切丸太長1.8m 末口6cmは、二脚鳥居支柱の縦棒 です。
3. 施工内訳書41号表 資材単価表No12のケーブルについて 600VEMCEは、3心で宜しいでしょうか。	3. *金抜設計書 施工内訳書 第0-0041号表によります。 (お見込みのとおりです。)
4. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">以下余白</div>	4. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">以下余白</div>