



事後審査型一般競争入札 回答書


(1/2)

令和元年7月1日

入札参加申請業者 各位

佐久市長 柳田 清二

(発注課：建設部 都市計画課)



下記工事名の質疑事項について以下のとおり回答します。

記


1. 工 事 名 令和元年度 社会資本整備総合交付金街路事業 跡部臼田線 道路築造工事
2. 工 事 場 所 佐久市 原 字中島

対 象 項 目	追 加 指 示 事 項
1. 施工内訳表 第0-0016・0067号表の砂 クッション用は長野県単価の洗滌砂か、物価本単価の砂 クッション用か明示ください。	1. 左記について、長野県単価の洗滌砂を使用しています。
2. 施工内訳表 第0-0049・0050・0051号表の植樹柵ブロック1号・2号・5号はm当りに換算されていますが、図面に構造図が無いので、それぞれmあたり何個か不明ですので、m当りの使用個数を明示してください。	2. 左記について、植樹柵の構造図を追加します。(図面1参照) mあたりの換算に使用している製品長は、植樹柵1号ブロック (L=0.9m)、植樹柵2号ブロック (L=0.6m)、植樹柵5号ブロック (L=0.3m) を使用しています。
3. 施工 第0-0047号表及び施工 第0-0048号表 境界ブロック、施工 第0-0049号表、施工 第0-0050号表及び施工 第0-0051号表 植樹柵ブロックのそれぞれの1mあたり換算単価適用の有効桁数は何桁でしょうか。	3. 左記について、有効桁数は上位3桁止めとします。
4. 工種 第0027号表、施工0-0028号表の蓋の仕様が不明です。見積単価に明示された単価を用いればよいでしょうか。	4. 左記について、蓋の仕様は、街渠柵の構造図を追加します。(図面1参照) 単価については、見積単価を使用しています。


<p>5. 工種 第0028号表では (街渠柵・グレーチングは材料支給)とありますが内訳書の内では支給品として材料費の計上欄があります。見積単価表の単価を入れるか0にするかをお聞かせください。</p>	<p>5. 左記について、見積単価表の単価です。</p>
<p>6. 工種 第0057号表、施工 第0-0067号表にてインターロッキング再利用目的ではありますが、新たにインターロッキングを購入し、使用するように読めます。撤去したブロックは使用しないと考えるとよりしいでしょうか。</p>	<p>6. 左記について、撤去したブロックは使用します。施工 第0-0067号表で上から1行目で再利用目的撤去費、2行目で設置費(材・工)、3行目で材料費控除を計上しています。</p>
<p style="text-align: center;">以下余白</p>	<p style="text-align: center;">以下余白</p>

一般構造図


植樹柵



5号コーナー S=1:10




1・2号 S=1:10



寸法表

呼び名	寸法	参考重量(kg)
植樹柵 プログ1号	15×18×90	57
植樹柵 プログ2号	15×18×60	38
植樹柵 プログ5号	15×18×30	21

植樹柵詳細図





植樹柵 (1.0箇所)			
種別	規格	単位	数量
植樹柵	1号	個	1.0
	2号	個	2.0
	5号	個	2.0
基礎砕石	RC40-0	m ²	0.7

街渠柵工 (参考図)

S=1:10


プレキャスト街渠柵 セミフラット対応型

断面図



標準施工断面図

S=1:10



プレキャストL型側溝 (B200-H150-T150 (L=2000)) (10m当り)			
種別	規格	単位	数量
PLガッター	Aタイプ	個	5.0
調整モルタル	1:3	m ²	0.09
基礎材	RC40-0	m ²	4.3
型枠		m ²	2.0

材料表

(1箇所当たり)

名称	規格寸法	単位	数量	摘要
街渠柵	セミフラット対応型	個	1	
基礎材	RC40-0	m ²	0.5	t=0.15m
柵蓋	400×400(細目) T-6	個	1	20.5kg

令和元年度 社会資本整備総合交付金街路事業 跡部田線 道路築造工事				
番号	追加	一般構造図	縮尺	図示
都市計画道路 跡部田線				
佐久市原 字中島				
課長	係長	調査	設計	
佐 久 市				
設計会社		管理技術者		
		照査技術者		
測量会社		主任技術者		
調査会社		主任技術者		