




事後審査型一般競争入札 回答書

令和元年 8 月 5 日

入札参加申請業者 各位

佐久市長 柳田 清二

(発注課：総務部 浅科支所)



下記工事名の質疑事項について回答します。

記

1. 工 事 名 令和元年度 浅科支所複合施設整備事業 複合施設建設（本体）工事
2. 工 事 場 所 佐久市甲1359番地3

質 疑 事 項	回 答 事 項
1. 図面番号：D-9 外壁・屋外階段部のアルミルーバー50×60@150ですが、仕上は木目調塗装品で宜しいでしょうか。また、参考品番がありましたらご指示ください。	1. カラーアルミ製の製作品とする。
2. 参考数量書 P-17 7_押出成型版工事 内訳の中に、デラクリートセメントボード工事の項目がありません。内訳に追加しても宜しいでしょうか。	2. 参考数量書 P-42 15塗装工事 「外壁デラクリートセメントボード t=12下地塗壁仕上」に、下地材共材工で計上している。
3. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">以下余白</div>	3. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">以下余白</div>
4.	4.
5.	5.