



事後審査型一般競争入札 回答書

令和 3年 7月 16日

入札参加申請業者 各位

佐久市長 柳田 清二



(発注課：学校教育部 学校給食課)

下記工事名の質疑事項について回答します。

記

1. 工 事 名 令和3年度 学校給食臼田センター建設事業建築（本体）工事
2. 工 事 場 所 佐久市下小田切165番地1 ほか

質 疑 事 項	回 答 事 項
1. 防水工事のシート防水において、参考数量書には「絶縁工法（機械固定）」と記載されていますが、特記書では「S1-M2（断熱機械固定）」と記載されています。どちらが正しいでしょうか？	1. 絶縁工法（機械固定）S-M2 を正とする。
2. 上記断熱の厚みをお教えてください。	2. 上記回答の通りとする。
3. A-002 特記仕様書（2）金属工事 5 スパンドレル形 厚さが2mmに○印付き。厚さが2mmですと既存品はなく、特注扱いとなります。2mmでよいですか。	3. アルミ押出型材 t 1.0mm程度の標準品とすること。
4. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">以下余白</div>	4. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">以下余白</div>
5.	5.