

事後審査型一般競争入札 回答書

令和5年12月22日

入札参加申請業者 各位

佐久市長 柳田 清二

(発注課：福祉部子育て支援課)



下記工事名の質疑事項について回答します。

記

1. 工事名 令和5年度 野沢児童館・子育て支援拠点施設建築（本体）工事
2. 工事場所 佐久市取出町455-1ほか

質 疑 事 項	回 答 事 項
1. 母屋割付図面がありません。 図面をいただくことは可能でしょうか。	1. 図面A1-2-04を別添に差替え参照願います。
2. 屋根太陽光について、取付金具は別途工事と考えてよいでしょうか。 本工事の場合、数量をご指示ください。	2. 太陽光取り付け金具は設備工事（発電設備）になります。
3. 雪止金具は単体でよろしいでしょうか。 アングルは取付できません。	3. 図面A1-5-03、A1-5-04を別添に差替え参照願います。
4. 屋根工事において、参考数量書にはH30と記載ありますが、A1-5-03図ではH48となっています。 図面を正として、元旦ビューティ工業（株）/TRX-4Y型（アルミ吊子）としてよろしいでしょうか。	4. よろしいです。
5. 図面（A-5-03, 04）のとおり、母屋は（C-100×50×2.3@750）としてよろしいでしょうか。 また、母屋工事は鉄骨工事としてとしてよいでしょうか。	5. よろしいです。
6. 建物規模・仕様・社会情勢（人手不足・働き方改革）を考慮すると工期が短いように思いますが、市としてはどのような対応をお考えでしょうか。 また、概略工事工程表があればご提示ください。	6. 適正な工期を確保していると考えておりますが、建設工事請負契約約款の規定により、工期延長が必要であると認められる場合は、工期を延長します。 なお、お示しできる概略工事工程表はございません。

質 疑 事 項	回 答 事 項
7. 参考数量書A-1-7 木構造工事の屋根木構造について、詳細な数量をお示し下さい。	7. 別添参考数量書 (P-32) を参照願います。
8. セキュリティシステムについて、入場、退場について時間管理、定員管理は必要でしょうか。	8. 時間管理、定員管理については想定していません。
9. 特記仕様書 (A1-1-06) アルミニウム製建具に不二サッシ同等品の記述があり、A1-7-05図の断熱ビルサッシ断熱性はH-2, H-3と記載があります。 他メーカーのアルミサッシでも断熱性能 (H-2) が確保できますが、同等品と考えてよろしいでしょうか。	9. よろしいです。
10. <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">以下余白</div>	10. <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">以下余白</div>
11.	11.
12.	12.