

一般競争入札 回答書

令和6年5月14日

入札参加業者 各位

佐久市長 柳田 清二
(発注課：建設部道路建設課)



下記工事名の質疑事項について回答します。

記

- 1 工事名 令和6年度 総合交付金道路事業 市道11-5号線 道路改良工事
- 2 工事場所 佐久市 塚原 屋敷添 地区

質 疑 事 項	回 答 事 項
1 施工 第0-0030号表 側溝蓋の規格を教えてください。	1 施工第0-0030号表における側溝蓋の規格については、「グレーフング (防音型自由勾配側溝)0.5m・300用・T-25」となります。 なお、単価出典元は、令和6年度長野県建設部実施設計単価表 (4月版) です。
2 施工 第0-0031号表 側溝蓋の規格を教えてください。	2 施工第0-0031号表における側溝蓋の規格については、「グレーフング (防音型自由勾配側溝)0.5m・400用・T-25」となります。 なお、単価出典元は、令和6年度長野県建設部実施設計単価表 (4月版) です。
3 施工 第0-0032号表 側溝蓋の規格を教えてください。	3 施工第0-0032号表における側溝蓋の規格については、「グレーフング (防音型自由勾配側溝)0.5m・500用・T-25」となります。 なお、単価出典元は、令和6年度長野県建設部実施設計単価表 (4月版) です。
4 施工 第0-0033号表 側溝蓋の規格を教えてください。	4 施工第0-0033号表における側溝蓋の規格については、「グレーフング (横断VS側溝)1.0m・横断用・300型 [T-25]ボルト付」となります。 なお、単価出典元は、令和6年度長野県建設部実施設計単価表 (4月版) です。

一般競争入札 回答書

1 工 事 名 令和6年度 総合交付金道路事業 市道11-5号線 道路改良工事

2 工 事 場 所 佐久市 塚原 屋敷添 地区

質 疑 事 項	回 答 事 項
5 施工 第0-0034号表 側溝蓋の規格を教えてください。	5 施工第0-0034号表における側溝蓋の規格については、「グレーンク (横断VS側溝)1.0m・横断用・400型 [T-25]ボルト付」となります。 なお、単価出典元は、令和6年度長野県建設部実施設計単価表(4月版)です。
6 施工 第0-0037号表 集水樹蓋の規格を教えてください。	6 施工第0-0037号表における集水蓋の規格については、「グレーンクます蓋 T-14・6 滑止有 1000×1000(落込み式普通目)受枠込2枚割」となります。 なお、単価出典元は、令和6年度長野県建設部実施設計単価表(4月版)です。
7 施工 第0-0039号表 集水樹蓋の規格を教えてください。	7 施工第0-0039号表における集水蓋の規格については、「グレーンクます蓋 T-14・6 1000×1000(落込み式細目)受枠込2枚割」となります。 なお、単価出典元は、令和6年度長野県建設部実施設計単価表(4月版)です。
8 施工 第0-0041号表 集水樹蓋の規格を教えてください。	8 施工第0-0041号表における集水蓋の規格については、「グレーンクます蓋 T-25 滑止有 800×800(落込み式普通目)受枠込」となります。 なお、単価出典元は、令和6年度長野県建設部実施設計単価表(4月版)です。
9 施工 第0-0042号表 集水樹蓋の規格を教えてください。	9 施工第0-0042号表における集水蓋の規格については、「グレーンクます蓋 T-25 滑止有 1000×1000(落込み式普通目)受枠込2枚割」となります。 なお、単価出典元は、令和6年度長野県建設部実施設計単価表(4月版)です。
10 工種 第0076号表 照明柱運賃加算は、物価620P20本未満はありますが、10本未満はありません。どうすればよいか、教えてください。 なお、単価表「資材単価等について」の(単価表-1)No.4のテーパーポールは鋼製と思われるので照明柱運賃加算は619Pではないでしょうか。	10 工種 第0076号表 照明柱運賃加算は建設物価P620下段「価格の適用<<アルミテーパーポール>> 2. 20本未満で上記地区以外(北海道、沖縄を除く)の場合、下記運賃を加算。」の運搬本数1本を適用しております。 上記で積算してください。材料については協議の対象としません。

一般競争入札 回答書

1 工 事 名 令和6年度 総合交付金道路事業 市道11-5号線 道路改良工事

2 工 事 場 所 佐久市 塚原 屋敷添 地区

質 疑 事 項	回 答 事 項
<p>1 1 工種第0061号表及び工種第0062号表の施工第0-0055号表(歩車道境界ブロック)ですが、施工内訳書の歩車道境界ブロックG・(GC)両面RB L-600 H-250【R6年度長野県建設部実施設計単価表採用】の単位が個となっております。※歩掛(施工パッケージ)ではmかと思われます。材料は歩車道境界ブロック(両面R)B種(180/230×250×600)/個なのかmなのか採用単価をご教示下さい。</p>	<p>1 1 施工第0-0055号表における「歩車道境界ブロックG・(GC)両面RB L-600 H250」は個あたりの単価を採用しております。上記で積算してください。材料については協議の対象とします。</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">以下余白</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">以下余白</div>