



事後審査型一般競争入札 回答書

令和6年5月13日

入札参加申請業者 各位

佐久市長 柳田 清二
(発注課：建設部 都市計画課)



下記工事名の質疑事項について回答します。

記

1. 工 事 名 令和6年度 野沢地区都市構造再編集中支援事業 多目的広場交流施設新築（管）工事
2. 工 事 場 所 佐久市 取出町 野沢道地区

質 疑 事 項	回 答 事 項
1. 厨房1～3についてM-09とM-12のコンパクト手洗器の形状と型番が違います。M-09の器具表の型番で見積りますが宜しいでしょうか？	1. M-09図を正とする。
2. スタッフ用トイレのコンパクト手洗器がM-09とM-12で台数が違います。平面図を正として2組として見積りますが宜しいでしょうか？	2. M-12図を正とする。
3. 厨房1～3について店舗用壁掛けエアコンとなっておりますが、厨房用天吊りエアコンで見積りますが宜しいでしょうか？	3. M-03図のと通りの仕様で見積ること。 なお、取付形式の変更は施工協議による。
4. 以下余白	4. 以下余白
5.	5.
6.	6.
7.	7.