

事後審査型一般競争入札 回答書

令和2年7月2日

入札参加申請業者 各位

佐久市長 柳田 清二
(発注課：福祉部高齢者福祉課)

下記業務名の質疑事項について回答します。

記

- 業務名 令和2年度佐久市特別養護老人ホームシルバーランドきしのナースコール用設備修繕
- 業務箇所 佐久市根岸113番地1

質 疑 事 項	回 答 事 項
(1) オーダリング連動用サーバーについて ・仕様、参考型番等、開示願います。	(1) 既設ナースコールシステムは、アイホン株式会社製 品番： NFX-PCN-15S (既設オーダリング用サーバーは東芝製 MAGNIA Z330S SYU4000F001) 新設に関しては、参考品として以下のとおり。 アイホン株式会社オーダリングサーバー仕様 ①17型TF Tモニター ②サーバーPC CPU Intel Xeon プロセッサ メモリー8GB ハードディスク500GB USBポート8 LANポート2 Os Windows Server 2016 Standard マウス・キーボード付き ③UPS 750VA/450W バックアップ時間5分 ④オーダリングサーバーアプリ
以下余白	以下余白