

令和6年度佐久市公共施設等太陽光発電設備導入調査業務公募型プロポーザル質疑回答書

令和6年6月24日

N0.	質疑の場所	質疑事項	回答事項
1	実施要領1ページ 7 参加資格要件	JV（共同企業体）での応募は可能でしょうか。 また可能な場合、入札参加登録者名簿に登録されているのは代表企業だけでよろしいでしょうか。	7 参加資格要件（8）記載のとおり 共同企業体での参加でないことを要件としております。
2	実施要領3ページ 10 参加表明（2）	なお書きの、添付書類「実施要領7（5）に定める実績が確認できる書類」は「実施要領7（6）に定める実績が確認できる書類」と認識してよろしいでしょうか	お見込みの通りです。公開資料を修正しました。
3	実施要領3ページ 11 企画提案（2）イ	企画提案書について、フォントサイズ、ページ数の指定はございますでしょうか。	指定はありません。
4	実施要領3ページ 11 企画提案（2）エ	上記の場合、実施要領7（6）に定める実績が確認できる書類について、テクリスに登録している業務はテクリス業務カルテで代用することでもよろしいでしょうか。	代用可能です。
5	実施要領4ページ 13 審査（1）ア （ウ）	「～別紙評価基準書一次審査項目①、～②～」と記載がありますが、この①や②は具体的に評価基準書の何を表しているでしょうか	番号が分かるように公開資料を修正しました。
6	仕様書1ページ 4 業務内容	調査に必要となる資料（建物構造図、建物構造計算書、建物耐震診断書、電力デマンドデータ等）は、全て貴市にて収集され提供いただけると考えてよいでしょうか。	本市から提供できる資料は可能な限り共有します。 共有する資料で不足する施設等については、受託事業者と協議の上、対応を決定します。
7	仕様書2ページ 4 業務内容（3）	調査対象建物の構造計算書（旧耐震施設の当時の構造計算書、耐震診断書を含む）は全ての施設で保有されていると考えてよいでしょうか。	お見込みの通りです。
8	仕様書2ページ 4 業務内容（5）オ	提案にあたっては対象 21 施設以外の市の所有する施設や敷地の一覧表等を追加で共有いただけるという認識でよろしいでしょうか	追加資料として公開しました。
9	仕様書2ページ 4 業務内容（3）ア ～エ	（3）の業務の調査・検討を行うに当たり、アに該当する有資格者等が、各施設の建設当時の設計業者に対し、アからエの項目についてヒアリングを実施し、調査・検討を行う手法をとることは認められますか。	ヒアリングのみの場合は、認められません。構造計算書等を基に導入可能な太陽光発電設備の規模（積載荷重等）や設置方法、配置バランス、建物への負荷、関係法令への適合性等の調査・検討を実施してください。
10	施設一覧	調査対象施設に特別高圧受電に該当するものはございますでしょうか。	施設一覧 19 国保浅間総合病院が該当します。
11	施設一覧	業務受託後は調査に必要な情報（竣工図、構造計算書、電力需要等に係るデータ等）を追加で共有いただけるという認識でよろしいでしょうか	N0.6の回答の通り。
12	様式5 会社概要書	業務内容において、会社のパンフレットを別添とする場合は、「会社のパンフレットを別添とする。」と記載することでもよろしいでしょうか	業務内容を記載のうえ、必要に応じてパンフレットを添付してください。
13	様式6 ②【業務の実施体制】	様式の記載に際して、ページ数が増加してもよろしいでしょうか。	増加可能です。