

警戒区域		設置数										総合点検		点検結果	措置内容	
番号 No.	名称	連動中継器	手動開閉装置	自動起動装置		自動解錠装置					音響装置	※ 煙感知器				
				熱感知器	煙感知器	防火扉	シャッター	ダンパー	垂れ錠	非常錠		その他	製造番号			感度濃度 △V
1	視聴覚室 防火戸					2								○	① ②	
2	第3展示室 シャッター		1		2		1				1			○	③	
3	第5展示室 北シャッター		1		2		1				1			○	④	
4	エントランスホール シャッター		1		2		1				1			○	⑤	
5	第1展示室 防火戸 エントランスホール 防火戸				2	3								○	⑥ ⑦ ⑧	
6	特別展示室 防火戸				2	2								○	⑨ ⑩	
7	第2展示室 防火戸				3	2								○	⑪ ⑫	
8	第3展示室 防火戸				3	2								○	⑬ ⑭	
9	第4展示室 防火戸				2	2								○	⑮ ⑯	
10	第5展示室 シャッター		1		2		1							○	⑰	
11	2階収蔵庫A ダンパー							3						○		
12	2階収蔵庫B C ダンパー							2						○		
13	3階収蔵庫D ダンパー							5						○		
14	近代美術館3階空調 室 ダンパー							3						○		
15	空調機械室 ダンパー							4						○		
16	1階A階段ロビー ダンパー							2						○		
17	カルチャー館2階DS ダンパー							5						○		
18	2階A階段・ロビー ダンパー							2						○		
19	カルチャー館3階DS ダンパー							4						○		
20	3階A階段ロビー ダンパー							2						○		
合 計			4		20	13	4	32			3					
備考																

- 備考 1 点検結果の欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良事項及び措置内容は措置内容欄に記入すること。記入できない場合は「備考」欄に詳細を記入すること。
- 2 連動制御器の表示回路ごとに数量を記入すること。
- 3 ※印のあるもので不良のものは、製造番号を記入すること。