

佐久総合運動公園野球場地域説明会 質疑応答要旨

◇説明会

日時：平成 27 年 5 月 18 日(月) 午後 7 時から 8 時 40 分

会場：佐久市役所本庁 8 階 大会議室

◇公園全体の整備について

| 番号 | 質問要旨 | 市回答要旨 |
|----|---|---|
| 1 | 運動公園内に散策や散歩で周辺集落からも簡単に行かれるようにしてほしい。 | 園内の中央には歩道付の幹線園路を整備する計画になっています。 また、園内の外周に散策路が計画されていますので、そこへの接続が可能か検討していきます。 |
| 2 | 植栽などを行い、散歩などで使える憩いの場にして欲しい。 | 今後、公園全体の植栽計画を作成し整備を行っていく予定です。 |
| 3 | 駐車場の台数は1台でも多くしてもらいたい。 | 実施設計の際に計画敷地内で、1台でも多く駐車できるように検討していきます。 |
| 4 | 野球場奥側の緑地から、雨天時に土砂が流れてくることがあるので、対応をお願いしたい。 | 工事の順序もありますが、今後、対策を検討していきます。 |

◇開催予定の大会等について

| 番号 | 質問要旨 | 市回答要旨 |
|----|---|--|
| 1 | 高校野球の県大会は実際に誘致するのか。 | 高野連に招致活動を行いながら、現在、小諸南城公園野球場で行っている春、秋の東信大会を佐久で開催できるようにしたいと考えています。 |
| 2 | これまで高野連の大会を開催している小諸南城公園野球場の内野スタンドの収容人数は3,500人だが、佐久は1,600人で高野連の大会を呼ぶことは出来ないのではないか。 | 今春の第132回北信越地区高等学校野球長野県大会東信予選会が県営上田野球場において5月2日から10日までの6日間で行われました。 その内、一日の入場者数が一番多かったのは、5月5日の県大会への代表決定戦で3試合の合計が1,933名でした。 第一試合の佐久長聖高校対小諸商業高校戦の観客が一番多く、約1,500人の入場者が推察されます。 また、昨年の第96回全国高等学校野球選手権長野大会が県営上田野球場において7月13日から21日までの内、8日間行われました。 その内、3日間は約2,000~2,200人の入場者数がありました。 |

| | | <p>一試合あたりの平均入場者数が一番多かったのは、7月21日のベスト8決定戦で2試合の合計が2,032名でした。</p> <p>第一試合の地球環境高校対小海高校戦、第二試合の上田西高校対須坂園芸高校戦の観客は一試合あたり、約1,000～1,200人の入場者が推測されます。</p> <p>従いまして、佐久市で計画している内野スタンドの収用人数が1,600人ありますので対応は可能と考えます。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|----------|----|-------|------|----------------|---------------|----------|-----|----------------|---------------|----------|----------|----------------|---------------|------------|----------|---------------|----------|------|----------------|---------------|----------|----------|--------|----------|----------|---------------|------------|----------|----------------|---------------|----------|----------|----------------|---------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| 3 | 高校野球の県大会ベスト16程度の試合は開催できる施設にしてほしい。 | <p>高野連に招致活動を継続して行っていきます。</p> <p>東信地区では県営上田野球場で夏の県大会が開催されていることから、県大会の試合を招致するのは難しいと考えます。</p> <p>東信地区エリアの利用を考えた施設として、県営の上田野球場を超えた施設の建設は難しいので、今の計画規模を佐久市の適正な規模と考えています。</p> <p>観戦する施設というより市民の皆様自身が利用する施設として考えています。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | プロ野球の招致は考えていないか。 | <p>プロ野球の開催は考えていません。</p> <p>県内でも1年間に1～2試合が開催される程度で、今年も長野オリンピックスタジアムで1回のみで開催であり、プロ野球を開催する見込みが少ないことから、プロ野球を招致する計画はありません。</p> <p>野球場整備のコンセプトとして試合を観戦する球場ではなく、市民の皆様にご利用していただく野球場として考えています。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>《参考》</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>開催年</th> <th>会場</th> <th>対戦カード</th> <th>入場者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015(H27) 6/23</td> <td>長野オリンピックスタジアム</td> <td>広島 vs 阪神</td> <td>開催前</td> </tr> <tr> <td>2014(H26) 9/ 2</td> <td>長野オリンピックスタジアム</td> <td>巨人 vs 広島</td> <td>24,786 人</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2013(H25) 8/20</td> <td>長野オリンピックスタジアム</td> <td>巨人 vs ヤクルト</td> <td>22,651 人</td> </tr> <tr> <td>長野オリンピックスタジアム</td> <td>横浜 vs 阪神</td> <td>雨天中止</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2012(H24) 8/14</td> <td>長野オリンピックスタジアム</td> <td>横浜 vs 中日</td> <td>17,546 人</td> </tr> <tr> <td>松本市野球場</td> <td>横浜 vs 中日</td> <td>12,881 人</td> </tr> <tr> <td>長野オリンピックスタジアム</td> <td>巨人 vs ヤクルト</td> <td>26,025 人</td> </tr> <tr> <td>2011(H23) 8/ 9</td> <td>長野オリンピックスタジアム</td> <td>横浜 vs 巨人</td> <td>24,809 人</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2010(H22) 8/17</td> <td>長野オリンピックスタジアム</td> <td>横浜 vs 阪神</td> <td>23,677 人</td> </tr> <tr> <td>長野オリンピックスタジアム</td> <td>巨人 vs 中日</td> <td>26,977 人</td> </tr> </tbody> </table> <p>※出典:入場者数はNPB(日本野球機構)公式サイト統計データより</p> | | | 開催年 | 会場 | 対戦カード | 入場者数 | 2015(H27) 6/23 | 長野オリンピックスタジアム | 広島 vs 阪神 | 開催前 | 2014(H26) 9/ 2 | 長野オリンピックスタジアム | 巨人 vs 広島 | 24,786 人 | 2013(H25) 8/20 | 長野オリンピックスタジアム | 巨人 vs ヤクルト | 22,651 人 | 長野オリンピックスタジアム | 横浜 vs 阪神 | 雨天中止 | 2012(H24) 8/14 | 長野オリンピックスタジアム | 横浜 vs 中日 | 17,546 人 | 松本市野球場 | 横浜 vs 中日 | 12,881 人 | 長野オリンピックスタジアム | 巨人 vs ヤクルト | 26,025 人 | 2011(H23) 8/ 9 | 長野オリンピックスタジアム | 横浜 vs 巨人 | 24,809 人 | 2010(H22) 8/17 | 長野オリンピックスタジアム | 横浜 vs 阪神 | 23,677 人 | 長野オリンピックスタジアム | 巨人 vs 中日 | 26,977 人 |
| 開催年 | 会場 | 対戦カード | 入場者数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015(H27) 6/23 | 長野オリンピックスタジアム | 広島 vs 阪神 | 開催前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014(H26) 9/ 2 | 長野オリンピックスタジアム | 巨人 vs 広島 | 24,786 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013(H25) 8/20 | 長野オリンピックスタジアム | 巨人 vs ヤクルト | 22,651 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 長野オリンピックスタジアム | 横浜 vs 阪神 | 雨天中止 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012(H24) 8/14 | 長野オリンピックスタジアム | 横浜 vs 中日 | 17,546 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 松本市野球場 | 横浜 vs 中日 | 12,881 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 長野オリンピックスタジアム | 巨人 vs ヤクルト | 26,025 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011(H23) 8/ 9 | 長野オリンピックスタジアム | 横浜 vs 巨人 | 24,809 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010(H22) 8/17 | 長野オリンピックスタジアム | 横浜 vs 阪神 | 23,677 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 長野オリンピックスタジアム | 巨人 vs 中日 | 26,977 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◇野球場の施設について

| 番号 | 質問要旨 | 市回答要旨 |
|----|--|--|
| 1 | グラウンドの仕様で外野が未決定となっているが、内野はクレー、外野は天然芝がいいと思う。 | 今回の説明会で皆様の意見を伺い、また、実際に利用される競技関係者と協議し、利用の仕方やコスト等を検討して最終決定していきます。 |
| 2 | ファールボールが駐車場に出てしまうことが考えられるが、防球ネットは考えているのか。 硬式の社会人野球の公式戦が開催可能な球場にしてほしい。 | 運営上、支障の無いように防球ネットの高さ等、実施設計の中で検討していきます。 |
| 3 | 基本設計を見直して収容人員を増やし、県内外の人が集う野球場にして欲しい。 | 実施設計を行うにあたり基本設計の大幅な変更はできませんが、限られた事業費の中で工夫をし、収容人数を増やす検討をしていきます。 |
| 4 | 事業費が限られていて、要望を取り入れられないなら予め言うべきである。 | 限られた事業費の中で使い易い施設を整備していきます。 |
| 5 | 内野スタンドが通路で分かれているのは利用しにくい。 | 実施設計のなかで、競技関係者の皆様と協議しながら検討していきます。 |
| 6 | 野球場の太陽との方角の考慮はどうなっているか。 | 基本設計時にも守備を対象とした方角の考慮はしているが、再度、調整していきます。 |
| 7 | 照明が県営上田よりも暗いのではないか。 | 夜間の公式試合の利用があまり望めないことなどから照明施設につきましては、一般競技に対応する内野 750 ルクス、外野 400 ルクスとしております。 なお、この数字はあくまで前回の基本設計を見直した時の数値(1995)であり、その後 J I S 照度基準が変更(2011)になっておりますので、今回の実施設計において見直していきます。 |

◇その他

| 番号 | 質問要旨 | 市回答要旨 |
|----|------------------------------|---|
| 1 | 市営球場は年間どのくらいの利用数があるのか。 | 平成 26 年度の実績で 1 万 200 人です。 |
| 2 | 昨年の上陸競技場でのパルセイロの試合時の駐車場の状況は。 | 運動公園の駐車場は臨時駐車場を含めて 600 台確保しました。 その他、佐久リサーチパーク内の(株)ホクトの駐車場(200 台)と中込駅周辺の駐車場(300 台)からのシャトルバスで対応可能でありました。 |

◇野球場の施設について（意見）

| 番号 | 意 見 |
|----|---|
| 1 | グラウンドはプロ野球を呼べる規格になっているが、実際にプロ野球の開催が見込めないのであれば、規格を下げて両翼を狭くして、内野スタンドを多くして収容人数を多くした方がいいのではないか。 |
| 2 | 一階のレイアウトで医務室はグラウンド側でない方が良い。 審判室や本部席、放送記者席は隣接していないと使いづらい。 |
| 3 | バックネット裏の個席をベンチ席にして、経費を削減し、その分スタンドの収用人数を増やしたほうが良い。 |
| 4 | 会議室をもっと広くしたほうが良い。 |
| 5 | シャワー室は、開催する大会の規模によって必要、不必要がある。 |
| 6 | 県営上田野球場は天然芝だが、芝の状態があまり良くない。維持管理も大変だと聞いている。 外野の芝生は利用できる期間や維持管理のことも踏まえて決めていてもらいたい。 |

※ご意見は実施設計の中で検討させていただきます。